

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

通供电函〔2024〕58号

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司关于 南通苏通 220 千伏输变电工程水土保持设施 自主验收材料申请报备的函

南通市水利局：

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司（以下简称：我公司）建设的南通苏通 220 千伏输变电工程位于南通市南通经济技术开发区（竹行街道）、苏锡通科技产业园区（江海街道）境内。本工程为新建项目，工程建设内容为新建 220 千伏变电站 1 座；改造 220kV 间隔 4 回（无土建）；新建架空线路路径长 3.198km，全线新建杆塔 8 基，均采用承台灌注桩基础；拆除杆塔 1 基，拆除导线 0.10km；具体包括（一）点型工程：①苏通 220 千伏变电站新建工程：新建 220 千伏变电站 1 座，本期建设 240 兆伏安主变 1 台、220kV 出线 4 回、110kV 出线 6 回、10kV 出线 13 回；主变 10 千伏侧装设 4 组 6 兆乏并联电容器和 1 组 6 兆乏并联电抗器；②海亚 220 千伏变电站间隔改造工程：改造 220kV 间隔 2 回，不涉及土建；③新丰 500 千伏变电站间隔改造工程：改造 220kV 间隔 2 回，不涉及土建；（二）线型工程：海亚～新丰 π 入苏通变 220 千伏线路工程：新建架空线路路径长 3.198km，全线新建杆塔 8 基，均采用承台灌注桩基础；拆除杆塔 1 基，拆除

导线 0.10km。工程于 2022 年 3 月开工，2023 年 9 月完工。工程总投资 13235 万元。

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）等相关法律及文件，2024 年 1 月 11 日，国网江苏省电力有限公司在南京市主持召开南通苏通 220 千伏输变电工程水土保持设施验收会议。

验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

2024 年 1 月 20 日，我公司已将南通苏通 220 千伏输变电工程水土保持设施验收鉴定书在国网江苏省电力有限公司南通供电分公司网站面向社会公开（网址：<http://www.js.sgcc.com.cn/nt/>），并接受社会监督，至今无群众反映问题，现申请报备验收材料，请予审核。

我公司承诺：所有报备材料真实有效，由此引起的一切法律责任由我公司承担。

- 附件：1.水土保持设施验收鉴定书
2.水土保持设施验收报告

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

2024 年 3 月 18 日

（联系人：冯鹏，联系电话：15851266278）